

永陞消防工程有限公司

地址：基隆市中正區調和街290巷80弄6號

電話：(02)24693023 FAX：(02)24693183

估價單

NO:104097

客 戶：民權湖觀菜茵區

報價日期：104年11月18日

地 址：台北市民權東路6段280巷88號等

電 話：26328136/0920621026


聯絡人：總幹事

傳 真：

| NO | 品名 | 數量 | 單位 | 單價 | 金額 | 備註 |
|----|----------------------|----|----|------|-------|---|
| 一 | 消防缺失改善 | | | | | |
| 1 | 消防水帶10M 1/1/2" (認證品) | 18 | 條 | 700 | 12600 | 甲棟3F*1, 9F*2, B2F*2, 丙棟5F*1, 6F*1, 7F*1, 9F*1, 12F*2, 丁棟11F*1, 乙棟B2F*2, B1F*2, 車道*2 |
| 2 | 啟動表示燈 | 1 | 只 | 200 | 200 | 丙棟11F |
| 3 | 測試出水口銘牌 | 4 | 片 | 50 | 200 | 屋頂*4 |
| 4 | 泡沫頭 | 4 | 只 | 250 | 1000 | B2F14號, B1F45號26號28號車位 |
| 5 | 原液槽壓力表 | 1 | 只 | 300 | 300 | 泵浦室 |
| 6 | B2F壓力開關 | 1 | 組 | 1500 | 1500 | 泵浦室 |
| 7 | 火警迴路斷線查修 | 4 | 迴 | 2000 | 8000 | 27L. 34L. 52L. 53L |
| 8 | 火災表示燈 | 1 | 只 | 200 | 200 | 丙棟B1F |
| 9 | 偵煙式探測器 | 6 | 只 | 500 | 3000 | 甲棟2F. 9F. 乙棟4F. 6F. 11F. 13F |
| 10 | 排煙閘門馬達 | 1 | 只 | 2000 | 2000 | 甲棟13F |
| 11 | 排煙控制盤啟動燈 | 3 | 只 | 250 | 750 | 屋頂機房 |
| 12 | 撒水輔助泵浦底閥更換 | 1 | 組 | 4500 | 4500 | 泵浦室 |
| 13 | 撒水輔助泵浦底閥管路更換 | 1 | 只 | 4000 | 4000 | 泵浦室 |
| 14 | 蜂鳴器線路查修 | 2 | 迴 | 2000 | 4000 | 乙棟11F. 12F |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合計 | | | | 42250 | 議價為37000 |

總計新台幣

參萬柒仟 元整(未稅)

| | | | |
|-------------------|------------------------|--------|---|
| 業主 確 認 欄 | 如蒙惠顧，請加蓋公司確認章傳回本公司。謝謝！ | 備 註 | 1. 本估價單有效期限15天  |
|-------------------|------------------------|--------|---|

經手人：蘇瑞文

行動電話：0930056323