

萊茵社區

公共設施機電/消防保養記錄表

給排水設備

105年 12 月 9 日

揚水系統：PW1	揚水系統：PW2	揚水系統：PW3
電壓：380 V	電壓：380 V	電壓：380 V
電流：14 A 13 A	電流：17.2 A 17 A	電流：18 A 18 A
交替電譯： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	交替電譯： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	交替電譯： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
幫浦運轉： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	幫浦運轉： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	幫浦運轉： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
電極棒： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	電極棒： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	電極棒： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
手動/自動： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	手動/自動： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	手動/自動： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
揚水系統：PW4	污水系統：PS1	污水系統：PS3
電壓：380 V	電壓：380 V	電壓：380 V
電流：18.4 A 17.5 A	電流：27 A 3 A	電流：27 A 27 A
交替電譯： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	交替電譯： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	交替電譯： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
幫浦運轉： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	幫浦運轉： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	幫浦運轉： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
電極棒： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	電極棒： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	電極棒： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
手動/自動： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	手動/自動： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	手動/自動： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常

消防設備

受信總機	消防栓箱
火災測試： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	幫浦開關： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
斷電測試： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	指示燈： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
電池電量： <input checked="" type="checkbox"/> 足夠 <input type="checkbox"/> 不足	水帶： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
	瞄子： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
消防幫浦	泡沫幫浦
自動啟動： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	自動啟動： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
手動啟動： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	手動啟動： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
照明總開關： <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> 短缺	整體設備所需之保養建議或維修建議： 1. 于2號水池補音帽
插座總開關： <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> 短缺	
馬達總開關： <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> 短缺	
電梯總開關： <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> 短缺	
消防總開關： <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> 短缺	

主任委員： _____ 總幹事： _____ 茄立水電公司填表人： *(Signature)*

萊茵社區

公共設施機電/消防保養記錄表

給排水設備

105年 12月 22日

揚水系統：PW1	揚水系統：PW2	揚水系統：PW3
電壓：380 V	電壓：380 V	電壓：380 V
電流：14 A 13 A	電流：18 A 13 A	電流：18 A 9 A
交替電譯： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	交替電譯： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	交替電譯： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
幫浦運轉： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	幫浦運轉： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	幫浦運轉： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
電極棒： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	電極棒： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	電極棒： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
手動/自動： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	手動/自動： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	手動/自動： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
揚水系統：PW4	污水系統：PS1	污水系統：PS3
電壓：380 V	電壓：380 V	電壓：380 V
電流：19 A 18 A	電流：26 A 27 A	電流：27 A 3 A
交替電譯： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	交替電譯： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	交替電譯： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
幫浦運轉： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	幫浦運轉： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	幫浦運轉： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
電極棒： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	電極棒： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	電極棒： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
手動/自動： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	手動/自動： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	手動/自動： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常

消防設備

受信總機	消防栓箱
火災測試： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	幫浦開關： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
斷電測試： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	指示燈： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
電池電量： <input checked="" type="checkbox"/> 足夠 <input type="checkbox"/> 不足	水帶： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
	瞄子： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
消防幫浦	泡沫幫浦
自動啟動： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	自動啟動： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
手動啟動： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	手動啟動： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
照明總開關： <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> 短缺	整體設備所需之保養建議或維修建議： 更換聖誕燈飾 清潔JX 清潔照明燈電
插座總開關： <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> 短缺	
馬達總開關： <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> 短缺	
電梯總開關： <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> 短缺	
消防總開關： <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> 短缺	
主任委員：	總幹事：
茄立水電公司填表人：	