

萊茵社區

公共設施機電/消防保養記錄表

給排水設備

105 年 7 月 7 日

揚水系統：PW4	揚水系統：PW3	揚水系統：PW2
電壓：380 V	電壓：380 V	電壓：380 V
電流：1.7 A 1.4 A	電流：17.5 A 17.3 A	電流：12.3 A 12.6 A
交替電譯： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	交替電譯： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	交替電譯： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
幫浦運轉： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	幫浦運轉： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	幫浦運轉： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
電極棒： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	電極棒： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	電極棒： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
手動/自動： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	手動/自動： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	手動/自動： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
揚水系統：PW1	污水系統：PS1	污水系統：PS3
電壓：380 V	電壓：380 V	電壓：380 V
電流：12.3 A 13 A	電流：7 A 7.3 A	電流：26 A 23 A
交替電譯： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	交替電譯： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	交替電譯： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
幫浦運轉： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	幫浦運轉： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	幫浦運轉： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
電極棒： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	電極棒： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	電極棒： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
手動/自動： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	手動/自動： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	手動/自動： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常

消防設備


受信總機	消防栓箱
火災測試： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	幫浦開關： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
斷電測試： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	指示燈： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
電池電量： <input checked="" type="checkbox"/> 足夠 <input type="checkbox"/> 不足	水帶： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
	瞄子： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
消防幫浦	泡沫幫浦
自動啟動： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	自動啟動： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
手動啟動： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	手動啟動： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常

照明總開關： <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> 短缺
插座總開關： <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> 短缺
馬達總開關： <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> 短缺
電梯總開關： <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> 短缺
消防總開關： <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> 短缺

整體設備所需之保養建議或維修建議：

更換材料、乙類牙線座可
丁線牙線座×1處

主任委員： _____ 總幹事： _____



協立水電公司填表人： *(Signature)*

萊茵社區

公共設施機電/消防保養記錄表

給排水設備

105年 7 月 1 日

揚水系統：PW1	揚水系統：PW2	揚水系統：PW3
電壓：380 V	電壓：380 V	電壓：380 V
電流：13 A 14 A	電流：11 A 12 A	電流：18 A 17 A
交替電譯： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	交替電譯： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	交替電譯： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
幫浦運轉： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	幫浦運轉： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	幫浦運轉： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
電極棒： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	電極棒： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	電極棒： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
手動/自動： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	手動/自動： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	手動/自動： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
揚水系統：PW4	污水系統：PS1	污水系統：PS3
電壓：380 V	電壓：380 V	電壓：380 V
電流：11 A 18 A	電流：26 A 28 A	電流：28 A 24 A
交替電譯： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	交替電譯： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	交替電譯： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
幫浦運轉： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	幫浦運轉： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	幫浦運轉： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
電極棒： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	電極棒： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	電極棒： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
手動/自動： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	手動/自動： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	手動/自動： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常

消防設備

受信總機	消防栓箱
火災測試： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	幫浦開關： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
斷電測試： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	指示燈： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
電池電量： <input checked="" type="checkbox"/> 足夠 <input type="checkbox"/> 不足	水帶： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
	瞄子： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
消防幫浦	泡沫幫浦
自動啟動： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	自動啟動： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
手動啟動： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	手動啟動： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常

照明總開關： <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> 短缺
插座總開關： <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> 短缺
馬達總開關： <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> 短缺
電梯總開關： <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> 短缺
消防總開關： <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> 短缺

整體設備所需之保養建議或維修建議：

各種緊急照明及電

處理花園排水

主任委員： _____ 總幹事： _____ 磊立水電公司填表人： 林明傑