

# 萊茵社區

## 公共設施機電/消防保養記錄表

給排水設備

105年 8 月 10 日

揚水系統: PW1	揚水系統: PW2	揚水系統: PW3
電壓: 380 V	電壓: 380 V	電壓: 380 V
電流: 12 A 13 A	電流: 17 A 12 A	電流: 18 A 19 A
交替電譯: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	交替電譯: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	交替電譯: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
幫浦運轉: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	幫浦運轉: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	幫浦運轉: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
電極棒: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	電極棒: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	電極棒: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
手動/自動: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	手動/自動: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	手動/自動: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
揚水系統: PW4	污水系統: PSS	污水系統: PSI
電壓: 380 V	電壓: 380 V	電壓: 380 V
電流: 18 A 19 A	電流: 3 A 3 A	電流: 26 A 27 A
交替電譯: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	交替電譯: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	交替電譯: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
幫浦運轉: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	幫浦運轉: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	幫浦運轉: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
電極棒: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	電極棒: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	電極棒: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
手動/自動: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	手動/自動: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	手動/自動: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常

### 消防設備

受信總機	消防栓箱
火災測試: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	幫浦開關: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
斷電測試: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	指示燈: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
電池電量: <input checked="" type="checkbox"/> 足夠 <input type="checkbox"/> 不足	水帶: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
	瞄子: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
消防幫浦	泡沫幫浦
自動啟動: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	自動啟動: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
手動啟動: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	手動啟動: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常

照明總開關: <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> 短缺
插座總開關: <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> 短缺
馬達總開關: <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> 短缺
電梯總開關: <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> 短缺
消防總開關: <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> 短缺

整體設備所需之保養建議或維修建議:

主任委員:

總幹事:

茄立水電公司填表人:

*(Handwritten Signature)*

# 萊茵社區

## 公共設施機電/消防保養記錄表

給排水設備

105 年 8 月 24 日

揚水系統：PW4	揚水系統：PW3	揚水系統：PW2
電壓：380 V	電壓：380 V	電壓：380 V
電流：17 A 17 A	電流：18 A 18 A	電流：18 A 17 A
交替電譯： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	交替電譯： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	交替電譯： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
幫浦運轉： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	幫浦運轉： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	幫浦運轉： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
電極棒： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	電極棒： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	電極棒： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
手動/自動： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	手動/自動： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	手動/自動： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
揚水系統：PW1	污水系統：PS1	污水系統：PS3
電壓：380 V	電壓：380 V	電壓：380 V
電流：13 A 13 A	電流：24 A 27 A	電流：28 A 26 A
交替電譯： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	交替電譯： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	交替電譯： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
幫浦運轉： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	幫浦運轉： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	幫浦運轉： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
電極棒： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	電極棒： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	電極棒： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
手動/自動： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	手動/自動： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	手動/自動： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常

消防設備

受信總機	消防栓箱
火災測試： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	幫浦開關： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
斷電測試： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	指示燈： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
電池電量： <input checked="" type="checkbox"/> 足夠 <input type="checkbox"/> 不足	水帶： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
	瞄子： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
消防幫浦	泡沫幫浦
自動啟動： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	自動啟動： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
手動啟動： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	手動啟動： <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常

照明總開關： <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> 短缺 插座總開關： <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> 短缺 馬達總開關： <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> 短缺 電梯總開關： <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> 短缺 消防總開關： <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> 短缺	整體設備所需之保養建議或維修建議：
---	-------------------

主任委員： \_\_\_\_\_ 總幹事： \_\_\_\_\_ 茄立水電公司填表人： *林...*