

萊茵社區

公共設施機電/消防保養記錄表

給排水設備

105 年 9 月 8 日

揚水系統: pw1	揚水系統: pw2	揚水系統: pw3
電壓: 380 V	電壓: 380 V	電壓: 380 V
電流: 14 A 13 A	電流: 17 A 12 A	電流: 18 A 18 A
交替電譯: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	交替電譯: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	交替電譯: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
幫浦運轉: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	幫浦運轉: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	幫浦運轉: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
電極棒: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	電極棒: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	電極棒: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
手動/自動: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	手動/自動: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	手動/自動: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
揚水系統: pw4	污水系統: ps1	污水系統: ps3
電壓: 380 V	電壓: 380 V	電壓: 38 V
電流: 18 A 17 A	電流: 27 A 28 A	電流: 3 A 3 A
交替電譯: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	交替電譯: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	交替電譯: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
幫浦運轉: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	幫浦運轉: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	幫浦運轉: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
電極棒: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	電極棒: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	電極棒: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
手動/自動: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	手動/自動: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	手動/自動: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常

消防設備

受信總機	消防栓箱
火災測試: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	幫浦開關: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
斷電測試: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	指示燈: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
電池電量: <input checked="" type="checkbox"/> 足夠 <input type="checkbox"/> 不足	水帶: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
	瞄子: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常

消防幫浦	泡沫幫浦
自動啟動: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	自動啟動: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
手動啟動: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	手動啟動: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常

照明總開關: <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> 短缺
插座總開關: <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> 短缺
馬達總開關: <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> 短缺
電梯總開關: <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> 短缺
消防總開關: <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> 短缺

整體設備所需之保養建議或維修建議:

準備中秋電可
查電錶聯動機

主任委員: _____ 總幹事: _____ 磊立水電公司填表人: *王中明*

萊茵社區

公共設施機電/消防保養記錄表

給排水設備

105年 9月 19日

揚水系統: PW1	揚水系統: PW2	揚水系統: PW3
電壓: 380 V	電壓: 380 V	電壓: 380 V
電流: 14 A 13 A	電流: 16 A 12 A	電流: 19 A 18 A
交替電譯: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	交替電譯: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	交替電譯: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
幫浦運轉: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	幫浦運轉: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	幫浦運轉: <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
電極棒: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	電極棒: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	電極棒: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
手動/自動: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	手動/自動: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	手動/自動: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
揚水系統: PW4	污水系統: PS1	污水系統: PS2
電壓: 380 V	電壓: 380 V	電壓: 380 V
電流: 18 A 18 A	電流: 3 A 3 A	電流: 27 A 26 A
交替電譯: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	交替電譯: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	交替電譯: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
幫浦運轉: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	幫浦運轉: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	幫浦運轉: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
電極棒: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	電極棒: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	電極棒: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
手動/自動: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	手動/自動: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	手動/自動: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常

消防設備

受信總機	消防栓箱
火災測試: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	幫浦開關: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
斷電測試: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	指示燈: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
電池電量: <input checked="" type="checkbox"/> 足夠 <input type="checkbox"/> 不足	水帶: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
	瞄子: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
消防幫浦	泡沫幫浦
自動啟動: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	自動啟動: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
手動啟動: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	手動啟動: <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常
照明總開關: <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> 短缺	整體設備所需之保養建議或維修建議: 收掉燈罩 同定中庭燈罩可
插座總開關: <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> 短缺	
馬達總開關: <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> 短缺	
電梯總開關: <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> 短缺	
消防總開關: <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> 短缺	

主任委員:

總幹事:

茄立水電公司填表人:

(Handwritten Signature)